

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе») **АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10  
Телефон, факс: (36551) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ  
Заведующий лабораторией, врач  
бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах

Микрюкова Е.Г.  
(подпись, ФИО)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.2230**  
Дата выдачи протокола 15.03.2023

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети  
**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)  
**Дата и время отбора пробы (образца):** 10.03.2023 9.40  
**Дата и время доставки пробы (образца):** 10.03.2023 10.00  
**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Ярмолич А.П.  
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Нижнегорский и Советский районы), начальник участка ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с.Уютное  
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 2667 с.Владиславовка, ул.Ленина, 150  
**Изготовитель, страна производитель:** -  
**Код пробы (образца):** 10.2230-сб 2023  
**Дата изготовления:-** **Номер партии:-**  
**Объем партии: -** **Тара, упаковка:** лабораторная посуда  
**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 59024-2020  
**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1, п.5.8.2, п.6); ПНД Ф 14.1:2.4.207-04; МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-2013; СанПиН 1.2.3685-21  
**НД на продукцию: -**  
**Условия транспортирования:** сумка-холодильник  
**Условия хранения:-**  
**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 п.9.2  
**Дополнительные сведения:** полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Нагаевская Т.Ф.  
помощник врача по общей гигиене

(подпись)

Протокол № 10.2230 от 15.03.2023

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.2230-с 2023


**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 595 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	Вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	Мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	Цветность	менее 1,0	20,00	-	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Проба (образец) поступила (дата) 10.03.2023					Выдача результата (дата) 13.03. 2023	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.2230 от 15.03.2023 стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



### Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.2230-6 2023

### Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)


Регистрационный № 1696 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00233.22

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00232.22

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	-	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	-	отсутствии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955-2013
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.03.2023 10 <sup>20</sup>					Выдача результата (дата) 13.03.2023	
Ф.И.О., должность оператора Сальникова Н.В., биолог бактериологической лаборатории					Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Протокол № от 10.2230 от 15.03.2023

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21

