

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач
бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах

Микрокова Е.Г.
(подпись, ФИО)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.3776
Дата выдачи протокола 18.04.2023

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Нижнегорский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.04.2023 8.00
Дата и время доставки пробы (образца): 12.04.2023 8.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Ярмолич А.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437 (Нижнегорский и Советский районы), начальник участка ООО «Крымская водная компания» Ярмолич А.П. РК, Сакский район, с.Уютное
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 2666 с.Новогригорьевка, ул.Мичурина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.3776-сб 2023
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методiku отбора: ГОСТ Р 59024-2020
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1, п.5.8.2, п.6); ПНД Ф 14.1:2:4.207-04; МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-2013; СанПиН 1.2.3685-21
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 п.9.2
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

(подпись)

Протокол № 10.3776 от 18.04.2023

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.3776-с 2023

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории


(описание)

Регистрационный № 974 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Неопределенность (погрешность) результата | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Запах | 0 | 2 | - | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 2 | Вкус и привкус | 0 | 2 | - | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 3 | Мутность | менее 1,0 | 2,6 | - | ЕМФ | ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6) |
| 4 | Цветность | менее 1,0 | 20,00 | - | градусы | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
| Проба (образец) поступила (дата) 12.04.2023 | | | | | Выдача результата (дата) 13.04. 2023 | |
| Ф.И.О. должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации | | | | |  Подпись | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.3776 от 18.04.2023 стр 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.019.10.12.21



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы
(образца)

10.3776-6 2023

Результат исследований бактериологической лаборатории (описание)


Регистрационный № 2919 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения из
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00233.22

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00232.22

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Неопределенность (погрешность) результата | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 4 | - | не более 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | - | отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | E.coli | не обнаружено | - | отсутствие | КОЕ/100 см ³ | ГОСТ 31955-2013 |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 12.04.2023 09 ⁰⁰ | | | | | Выдача результата (дата) 14.04.2023 | |
| Ф.И.О., должность оператора Сальникова Н.В., биолог бактериологической лаборатории | | | | | Подпись  | |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Протокол № от 10.3776 от 18.04.2023 стр 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.11.12.21

